



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - Cx. Postal. 11- Fone (43) 3535-1233 - Fax (43) 3535-2130
Jaguariaíva - PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ 76.910.900/0001-38

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Habitação

Declaração Enquadramento Normas de Procedimento Técnico – Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Programa: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Nº do Contrato: OGU MDR 908790/2020 – OPERAÇÃO 1074440-77

Descrição Detalhada do Objeto do Contrato:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

Declaro sob as penas da lei que a edificação a ser executada enquadra-se na seguinte situação considerando as Normas de Procedimento Técnico do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná (NPT 001 – Parte 1, NPT 001 – Parte 2, NPT 001 – Parte 5 e CSCIP):

() Dispensado de apresentação de PSCIP ou PSS, por se tratar de:

() Edificação nova com área inferior a 200 m²;

() Edificação antiga ou existente de risco leve com área inferior a 1.500 m², com menos de 4 pavimentos;

() Edificação antiga ou existente de risco moderado ou elevado com área inferior a 1.000 m², com menos de 4 pavimentos;

(X) Dispensado de apresentação de PSCIP, por se tratar de edificação nova, com área inferior a 750 m² e altura inferior a 9 metros, de risco leve, não integrando os grupos de ocupação F, H, L, M, I-2, I-3, J-3 e J-4. Este Município se compromete a apresentar os documentos exigidos pelo Corpo de Bombeiros quando da inspeção para obtenção de CVE ou LVE.

() Obrigatória a apresentação de PSCIP ou PSS ao Corpo de Bombeiros. Neste caso o Município compromete-se a Apresentar o Projeto de Prevenção Contra Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros até a retirada da condição suspensiva.

JAGUARIAÍVA, 25 de fevereiro de 2021

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

ANA CLAUDIA KRUL
CREA 69.540/D-PR